



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	przejścia dla pieszych
Montaż	bezpośrednio na słupie z zakończeniem \varnothing 60 x 80 mm
Kolor	inox / czarny
Stopień ochrony	IP 66
Układ optyczny	soczewka z PMMA
Materiał	stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Prąd rozruchowy	50A / 210 μ s
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	\geq 0.95
System sterowania	Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Waga netto
2133032/3/... ²	ISKRA LED P 36 ALFA	36 W	39 W	960 mA	3500 K	4550 lm	4300 lm	110 lm/W	0.01 m ³	2.6 kg
2133032/4/... ²	ISKRA LED P 36 ALFA	36 W	39 W	960 mA	4000 K	5050 lm	4600 lm	118 lm/W	0.01 m ³	2.6 kg
2133032/6/... ²	ISKRA LED P 36 ALFA	36 W	39 W	960 mA	5000 K	5250 lm	4800 lm	123 lm/W	0.01 m ³	2.6 kg
2133045/3/... ²	ISKRA LED P ALFA 45	45 W	52 W	1250 mA	3500 K	5600 lm	5250 lm	101 lm/W	0.01 m ³	2.6 kg
2133045/4/... ²	ISKRA LED P ALFA 45	45 W	52 W	1250 mA	4000 K	6200 lm	5650 lm	108 lm/W	0.01 m ³	2.6 kg
2133045/6/... ²	ISKRA LED P ALFA 45	45 W	52 W	1250 mA	5000 K	6450 lm	5900 lm	113 lm/W	0.01 m ³	2.6 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 2133032/6/L to oprawa ISKRA LED P 36 ALFA 5000K z układem optycznym L - dla dróg z ruchem lewostronnym

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013


Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

W celu skutecznego odprowadzenia ładunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na słupie z materiału dielektrycznego (nieprzewodzącego) wymagane jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

- uzziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym układem zabezpieczającym


ISKRA LED P ALFA

na przejścia dla pieszych dla dróg z ruchem prawostronnym




ISKRA LED P ALFA


na przejścia dla pieszych dla dróg z ruchem lewostronnym



P - ISKRA LED P



L - ISKRA LED P



Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

Standardowe funkcje inteligentnego układu zasilającego posiadają oprawy ISKRA LED PROG i ISKRA LED ALFA PROG

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED P 36W ALFA	B	1	2	4	7	12	15	18
	C	1	4	7	12	20	24	31
ISKRA LED P 45W ALFA	B	0	1	2	5	8	10	12
	C	1	2	4	8	13	16	20

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED P 36W ALFA	2	6	9	17	27	34	43
ISKRA LED P 45W ALFA	1	4	7	13	21	27	34