



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.plSEP - BBJ **CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z** SEP - BBJCERTIFICATE OF CONFORMITY **Z**

nr Z/12/007/20

No. Z/12/007/20

**Dostawca:** AN-KOM Józef Przystał  
(Nazwa i adres) Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15  
*Supplier:* 34-120 Andrychów, Poland  
(Name and address)

**Producent:** AN-KOM Józef Przystał  
(Nazwa i adres) Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15  
*Manufacturer:* 34-120 Andrychów, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC).  
*Name of the product:* Uziomy pionowe i złącza uziomów pionowych.  
Lighting Protection System Components (LPSC).  
Earth rods and couplers for earth rods.

**Typ (model):** F195068; F195132; F195100; F195136.  
*Type (model):*

**Dane techniczne:** Materiał: Stal cynkowana ogniowo  
*Technical data:* Material: Hot dipped galvanized steel  
Klasa: H.  
(informacje dodatkowe na drugiej stronie certyfikatu)  
(additional information on the other side of the certificate)

**Typ programu certyfikacji:** 1a według PN-EN ISO/IEC 17067  
*Type of certification scheme:* 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

**Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**

*A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:*

Norma(-y)/ dokumenty normatywne <i>Standard(s)/normative documents</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-EN 62561-2:2018-04 (EN 62561-2:2018)	LA-19.126/19.059/10 LA-19.126/19.059/11	SEP - BBJ
SEP - BBJ	SEP - BBJ	SEP - BBJ

**Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu**  
*Test Report forms integral part of this Certificate*



Kierownik Jednostki Certyfikującej  
*Certification Body Manager*

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2020-01-31

**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

<b>Oznaczenie typu</b> <i>Type of designation</i>		<b>Nazwa</b> <i>Name</i>	<b>Sprawozdanie nr</b> <i>Test report No</i>
<b>Nowe</b> <i>New</i>	<b>Stare</b> <i>Old</i>		
F195068	AN-53/OG/	<b>Uziom składany. Podstawa Ø 18 mm x 1300 mm /OG/</b> <i>Collapsible earth rod. Base Ø 18 mm x 1300 mm /OG/</i>	LA-19.126/19.059/10
F195132	AN-54/OG/	<b>Uziom składany. Przedłużka Ø 18 mm x 1300 mm /OG/</b> <i>Collapsible earth rod. Extension Ø 18 mm x 1300 mm /OG/</i>	
F195100	AN-53K/OG/	<b>Uziom składany. Podstawa Ø 20 mm x 1500 mm /OG/</b> <i>Collapsible earth rod. Base Ø 16 mm x 1500 mm /OG/</i>	LA-19.126/19.059/11
F195136	AN-54K/OG/	<b>Uziom składany. Przedłużka Ø 20 mm x 1500 mm /OG/.</b> <i>Collapsible earth rod. Extension Ø 20 mm x 1500 mm /OG/</i>	

NC-A 20.048

**Nr rej. S-A-19-059**

*Reg. No. : S-A-19-059*

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

1. AN-KOM Józef Przystał  
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów, Poland
2. NC