



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/048/19


No. Z/12/048/19

Dostawca: (Nazwa i adres) Supplier: (Name and address)	AN-KOM Józef Przystał Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15 34-120 Andrychów, Poland
Producent: (Nazwa i adres) Manufacturer: (Name and address)	AN-KOM Józef Przystał Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15 34-120 Andrychów, Poland
Nazwa wyrobu: Name of the product:	Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC). Uziomy pionowe i złącza uziomów pionowych. Lighting Protection System Components (LPSC). Earth rods and couplers for earth rods.
Typ (model): Type (model):	F195148; F195144; F195128; F195124; F195120; F195116.
Dane techniczne: Technical data:	Materiał: Stal cynkowana ogniowo Material: Hot dipped galvanized steel Klasa: H. Class: H (informacje dodatkowe na drugiej stronie certyfikatu) (additional information on the other side of the certificate)
Typ programu certyfikacji: Type of certification scheme:	1a według PN-EN ISO/IEC 17067 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62561-2:2018-04 (EN 62561-2:2018)	LA-19.093/19.045/2	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this CertificateKierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2019-11-28

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Oznaczenie typu <i>Type of designation</i>		Nazwa <i>Name</i>
Nowe <i>New</i>	Stare <i>Old</i>	
F195148	AN-54Z/OG/	Uziom składany. Przedłużka Ø 16 mm x 1500 mm /OG/ <i>Collapsible earth rod. Extension Ø 16 mm x 1500 mm /OG/</i>
F195144	AN-54W/OG/	Uziom składany. Przedłużka Ø 16 mm x 1300 mm /OG/ <i>Collapsible earth rod. Extension Ø 16 mm x 1300 mm /OG/</i>
F195128	AN-53ZG/OG/	Uziom składany. Komplet 3 m Ø 16 mm + złącze /OG/. <i>Collapsible earth rod. Complete 3 m, Ø 16 mm + coupler for earth /OG/</i>
F195124	AN-53Z/OG/	Uziom składany. Podstawa Ø 16 mm x 1500 mm /OG/. <i>Collapsible earth rod. Base Ø 16 mm x 1500 mm /OG/</i>
F195120	AN-53WG/OG/	Uziom składany. Komplet Ø 16 mm/2 x 1300 mm + złącze /OG/. <i>Collapsible earth rod. Complete Ø 16 mm/2 x 1300 mm /OG/</i>
F195116	AN-53W/OG/	Uziom składany. Podstawa Ø 16 mm x 1300 mm /OG/ <i>Collapsible earth rod. Base Ø 16 mm x 1300 mm /OG/</i>

NC-A 19.341

Nr rej. S-A-19-045
Reg. No. : S-A-19-045

Rozdzielnik:
Copy to:

1. **AN-KOM Józef Przystał**
Inwałd, ul. ks. Władysława Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów, Poland
2. NC