



AC 063

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0996/2011

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LOVATO N**
Odmiany oprawy zostały podane na drugiej stronie niniejszego świadectwa dopuszczenia

produkowany przez: **P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch**
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

w zakładzie produkcyjnym: **P.P.H.U. AWEX Rafał Stanuch**
Masłomiąca, ul. Długa 39
32-091 Michałowice

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1227/2011 z dnia 13.01.2011 r. oraz wniosek o rozszerzenie dopuszczenia nr 1886/2012 z dnia 19.04.2012 r. i nr 2068/2012 z dnia 23.10.2012 r. i nr 2866/2014 z dnia 10.04.2014 r.
2. Sprawozdanie z badań nr B/2010/102/2 z dnia 11.05.2010 r. (wraz z aneksem z dnia 24.10.2011 r.), nr B/2012/28 z dnia 17.02.2012 r., nr B/2012/233/3 z dnia 18.07.2012 r., nr B/2012/180 z dnia 27.09.2012 r., nr B/2012/233/1 z dnia 27.09.2012 r. wykonanych w Laboratorium Badawczym i Wzorcuującym Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” oraz sprawozdanie z badań nr 5241/BA/11 z dnia 17.06.2011 r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 09.12.2011 r.), nr 5955/BA/12 z dnia 02.07.2012 r., nr 55/BA/13 z dnia 27.02.2013 r. oraz nr 771/BA/14 z dnia 25.08.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0996/DC/CNBOP/2011.

Okres ważności świadectwa:

od **08.05.2015 r.**

do **18.07.2016 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 8 maja 2015 r.

Strona 1/3

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0996/2011


DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LOVATO N w odmianach:

Nazwa oprawy	Moc oprawy	Kod modułu awaryjnego	Czas pracy [h]	Tryb pracy	Wykonanie	Kolor korpusu oprawy
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	A B C E	1 2 3	SE	X	WH GR BL
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	A B C	1 2 3	SA	X	
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	A B	1 2 3	SE SA	AT	
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	A B C E	1 2 3	SE	PT	
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	A B C	1 2 3	SA	PT	
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	A B	1 2 3	SE SA	RS RU	
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	F G	-	-	CB CB/CBS CB/ADL CB/ADS CB/MP4 CB/MP5	
LVNA LVNO LVNC	1W 3W	-	-	-	FZLV	

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 8 maja 2015 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0996/2011

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu LOVATO N

Typ	LOVATO N	
	Z - zasilana centralnie (wykonania: CB, CB/CBS CB/ADL, CB/ADS, CB/MP4, CB/MP5, FZLV)	X - z własnym zasilaniem (wykonania: X, PT, AT, RS, RU)
Tryb pracy	0 - zasilana nieciągle; 1 - zasilana ciągle;	0 - zasilana nieciągle (odmiany: SE); 1 - zasilana ciągle (odmiany: SA);
Urządzenia	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	A - zawiera urządzenia testujące; C - zawiera tryb blokady; E - z niewymienialną lampą;
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 - 1 godzina; 120 - 2 godziny; 180 - 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	220 - 240 V AC; 176 - 275 V DC; 24 V DC;	220 - 240 V AC 50-60 Hz;
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	II III - dot. wyłącznie wykonan FZLV	
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP41	
Źródło światła	LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


 bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski


Józefów, dnia 8 maja 2015 r.

Strona 3/3